

Приложение А.2



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
Заведующий МБДОУ № 27
Игнатьева Л.П.
«27» января 2017г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления № 27 «Солнышко»
- 1.2. Адрес объекта 663604, Красноярский край, г. Канск ,ул. Волго - Донская, 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,1039 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5555,3 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 01. 06. 2017., капитального -*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления № 27 «Солнышко» (МБДОУ № 27)
- Юридический адрес организации (учреждения) 663604, Красноярский край, г. Канск ,ул. Волго-Донская, 11.
- Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации города Канска».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Кобрина, 26.
тел/факс 8(39161)3-25-59, электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, информация, транспорт , жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
-

- 2.2 Виды оказываемых услуг предоставление дошкольной образовательной услуги _
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 158 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 1,10, 17,23,20,21,15

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* (да, нет)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* (да, нет)

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г-О-У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г-О-У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.	ДП-И (Г-О- У)

	пути эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г-О- У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г-О-У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г-О-У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: _____ частично доступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР

5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2020 г. в рамках исполнения _____ Перспективного плана _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации __Универсальная доступность__

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование с МКУ «Управлением образования Администрации г. Канска».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата mbdou27.my1.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «27» января 2017г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «27» января 2017 г.
3. Решения Комиссии: частично доступно
от «27» января 2017 г.

Приложение А.3



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
Заведующий МБДОУ №27
Л.П.Игнатьева
«27» января 2017г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» (МБДОУ № 27)

1.2. Адрес объекта 663604 Красноярский край, г.Канск, ул.Волго – Донская,д. 11

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1039 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 5555,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1963, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2017., капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» (МБДОУ № 27))

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663604 Красноярский край, г.Канск, ул.Волго – Донская,д. 11

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации города Канска»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 663600,Красноярский край, г.Канск, ул.Кобрина, 26
тел/факс 8(39161) 3-25-59 электронная почта: uo-kansk@yandex.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
- 2.2 Виды оказываемых услуг : предоставление дошкольной образовательной услуги
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 158ч.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) № №1,10, 15,17,20,21,23.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м
- 3.2.2 время движения (пешком) 5 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано
 Заведующий Игнатъева Л.П. раб. Тел. 3-87-05

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель
Заведующий МБДОУ №27
Л.П.Игнатьева
«27» января 2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г.Канск

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«27» января 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» (МБДОУ №27)

1.2. Адрес объекта 663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1039 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5555,3 кв.м

1.4. Год постройки здания 1963г., последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 01.06.2017г., *капитального* -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» (МБДОУ №27)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ; основная образовательная программа дошкольного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

№№ 1,10,15,17,20,21,23

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ

4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г-О-У)		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г-У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г-О-У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г-О-У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г-О-У)		

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г-О-У)		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: частично доступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения 2018г.-2030г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Универсальная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

_____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации mbdou27.myl.ru

(наименование сайта, портала)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.)

_____ (Подпись)

Управленческое решение согласовано «27» января 2017 г. (протокол №1)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «27» января 2017 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко» (МБДОУ №27)
663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет доступных элементов информации об объекте	(К-О-С-Г-У)	Обеспечение входов для приведения в соответствие с требованиями Установка доступных элементов информации об объекте	Текущий ремонт

1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Поверхность пути из асфальта в некоторых местах повреждена корнями деревьев, бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью более 0,04м	(К-О-С-Г-У)	1. Устранить дефекты поверхности пути движения. 2. Расширить тротуарную дорожку ко входу. 3. Заменить бордюры	Индивидуальное решение с ТСР
1.3	Лестница (наружная)	Нет.				(К-Г-О-С-У)		Не требуется
1.4	Пандус (наружный)	Нет				(К-Г-О-С-У)		Не требуется
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Нет зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида	(К-Г-О-С-У)		Невозможно
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) на территорию	ДП –И (О-Г-С-У)			индивидуальное решение с ТСР
Путь (пути) движения на территории	ДП –И (О-Г-С-У)			индивидуальное решение с ТСР
Лестница (наружная)	(О-Г-С-У)			Не требуется
Пандус (наружный)	ВНД			Не требуется
Автостоянка и парковка	ВНД			Невозможно

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «27» января 2017 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27
«Солнышко» 663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет				(О-Г-С-У)		Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	нет				(К-О)		Невозможно
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Нет вывески с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг выполненной шрифтом брайля	(К-О-С-Г-У)	Установить вывеску с наименованием объекта, режимом работы и видом предоставляемых услуг	Индивидуальное техническое решение с ТСП

							выполненную шрифтом брайля	
2.4	Дверь (входная)	Ес ть			Крепление двери с с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», порог выше 0.025 м, дверное полотно без смотровой панели	(К-О-С-Г-У)	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
2.5	Тамбур	Ес ть			Не соответствуют пороги	(К-О-С-Г-У)	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР
Пандус (наружный)	ВНД			Техническое решение невозможно- организация альтернативной формы обслуживания

Входная площадка (перед дверью)	ДП-И (Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР
Дверь (входная)	ДП-И (Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР
Тамбур	ДЧ-И (О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «27» января 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27
«Солнышко» (МБДОУ №27)
663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Отсутствуют поручни, имеются пороги 0,025м.	С-О)	Привести в соответствие	Индивидуальное техническое решение
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Поверхность ступеней не шероховатая, нет рельефного обозначений этажей	(С-О)	Сделать поверхность ступеней шероховатой, с	Индивидуальное техническое решение

							рельефным обозначением этажей	
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет			Нет	(К-О)	Установка не возможна	Невозможно
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			Нет	(К-О)	Установка не возможна	Невозможно
3.5	Дверь	Есть			Крепление двери с с фиксаторами в положении «открыто» и «закрыто», порог выше 0.025 м, дверное полотно без смотровой панели	(К-О-С)	Привести в соответствие	Индивидуальное решение с ТСП
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Нет эвакуационного пути полностью адаптированного для всех категорий инвалидов и мг	(К-О-С-Г)	Привести в соответствие эвакуационный путь всем требованиям	Индивидуальное техническое решение
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДП-И (С-О)			индивидуальное решение с ТСП
Лестница (внутри здания)	ДП-И (С-О)			индивидуальное решение с ТСП
Пандус (внутри здания)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Лифт пассажирский (или подъемник)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасност	ДЧ-И (К-О-С-Г)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

Приложение 4 (Г)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «27» января 2017 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления №27
«Солнышко» (МБДОУ №27)

663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группы)	Есть			Не оборудована	(К)	Не возможно	Технические решения не возможны
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Нет лифта для инвалидов-колясочников для посещения актового зала и библиотеки, находящихся на втором этаже	(К-О)	Установка лифта невозможна	Технические решения не возможны

4.3	Прилавочная форма обслуживания	Есть			Не оборудована для инвалидов, нет сменных кресел-колясок	(К-О)	Не возможно	Технические решения не возможны
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания (группы)	ДП-И (О, С, Г, У)			индивидуальное решение с ТСП
Зальная форма обслуживания	ДП-И (О, У)			индивидуальное решение с ТСП
Бытовая комната (гардеробная)	ДП-И (Г, У)			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «27» январь 2017 г.

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления №27
«Солнышко» (МБДОУ №27)
663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			Не оборудована поручнями	(к,о,с)	Установить настенные поручни возле унитазов, писсуаров, умывальников	Индивидуальное техническое решение с ТСП

5.2	Душевая/ ванная комната	Ес ть			Не оборудованы поручнями	(к,о,с)	Установит ь настенные поручни	Индивидуальное решение с ТСР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Не т			Нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДП-И (Г, У)			индивидуальное решение с ТСР
Умывальники	ДП-И (Г, У)			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «27» января 2017 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад пристра и оздоровления №27
«Солнышко» (МБДОУ №27)
663604, Красноярский край, г.Канск, ул. Волго –Донская, д.11

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	-	(г)	-	Установка визуальных средств информации
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	-	(с, г)	-	Установка акустических средств информации
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	-	(о, с)	-	Установка тактильных средств информации

	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>1. Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ.</p> <p>2. Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации.</p> <p>3. Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. <p>Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.</p>
--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Визуальные средства	ВНД			индивидуальное решение с ТСП
Акустические средства	ВНД			индивидуальное решение с ТСП
Тактильные средства	ВНД			индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: частично доступно

СОГЛАСОВАНО:

Председатель местной общественной
организации инвалидов

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ № 27

____ Л.П.Игнатьева

«27» января 2017 г.

Перспективный план образовательного учреждения по выполнению мероприятий по повышению значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов (далее дорожная карта) на 2018-2030 гг.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления №27 «Солнышко»
Адрес: 663604 Красноярский край, г. Канск, ул. Волго-Донская, д.11

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки, для обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования

п/п	Наименование мероприятия	Единицы измерения	Количество приобретаемого товара(выполняемой работы, оказываемой услуги)	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс. руб.)	Источник финансирования	Период выполнения	Ответственный исполнитель
1	Установка доступных элементов информации об объекте	Шт.	1		Муниципальный бюджет	2018-2030гг. По мере финансирования	Заведующий Л.П.Игнатьева
2	Устранение дефектов поверхности пути	М 2.	40,00		Муниципальный бюджет	2018-2030гг. По мере финансирования	Заведующий Л.П.Игнатьева
3	Оборудование на 1 этаже санитарно-гигиенических помещений поручнями	Шт.	1		Муниципальный бюджет	2018-2030 гг. По мере финансирования	Заведующий Л.П.Игнатьева

4	Установить двери входные со смотровым окном и фиксатором	Шт.	1		Муницип альный бюджет	2018- 2030 гг. По мере финанси рования	Заведующий Л.П.Игнатье ва
1.	Приобретение светозвукового информатора	Шт.	3	60	Муницип альный бюджет	2018- 2030 гг. По мере финанси рования	Заведующий Л.П.Игнатье ва

Исполнитель: завхоз

Л.П.Тушина